

Поправка до Зміни №1 ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»:

Місце поправки	Надруковано	Повинно бути
Нормативні посилання	Додати	ДСТУ Б В.2.7-190:2009 Вироби волокнистоцементні. Номенклатура показників
Абзац перший пункт 9.1.4.7 підрозділ 9.1 Розділ 9	Водоприймальну частину горизонтальних водозаборів із трубчастих дрен слід приймати з керамічних, залізобетонних і пластмасових труб із круглими або щілинними отворами з боків у верхній частині труби; нижня частина труби (не більше ніж 1/3 по висоті) повинна бути без отворів, також можна застосовувати металеві перфоровані труби (якщо це обумовлено завданням на проектування).	Водоприймальну частину горизонтальних водозаборів із трубчастих дрен рекомендується приймати з керамічних, залізобетонних, пластмасових, волокнистоцементних та інших труб із круглими або щілинними отворами з боків у верхній частині труби; нижня частина труби (не більше ніж 1/3 по висоті) повинна бути без отворів, також можна застосовувати металеві перфоровані труби (якщо це обумовлено завданням на проектування).
Абзац п'ятий пункт 12.21 Розділ 12	- склопластикові, композитні.	- склопластикові, композитні, волокнистоцементні та інші.